

Podmínky pro odběr elektřiny v ZO Cholupická 1 [2019]

Pro odběr elektřiny musí žadatel:

1. **Podat písemnou žádost výboru ZO. K žádosti přiložit plánec rozvodu splňující platné standardy a právní předpisy** (zakreslení trasy kabelu od rozvaděče páteřního rozvodu k nově nainstalované elektroměrové rozvodnici).
2. **splnit následující technické požadavky:**
 - a) nové odběrné místo musí být připojeno kabelem na pevno na svorky rozvaděče páteřního rozvodu, ne přes zásuvku!!
 - b) přívodní kabel elektroměrové rozvodnice (pro dílec/chatku) musí být v provedení jako pevný 3-vodičový kabel (ne slaněný), průřez dle zatížení (10A) a délky
 - c) elektroměrová rozvodnice musí být umístěna u cesty, event. na chatce, v žádném případě ne uvnitř chatky
 - d) elektroměrová rozvodnice musí být plastová z polykarbonátu (kvůli odolnosti proti mraze a UV záření) s průhledným víkem z polykarbonátu, s krytím IP54 a plombovaným víkem, rozměr min. v x š 450 x 300 mm, s odklápacím okénkem kvůli ovládní jističe a proudového chrániče.
 - e) zaplombování po zapojení instalace (ochrana proti neodbornému zásahu)
 - f) rozvodnice musí být vybavena **1f jističem 16A před elektroměrem, 1f elektroměrem ocejchovaným** v pověřené zkušebně, **1f jističem 10A a 1f chráničem** za ním
 - g) celá instalace včetně zásuvek musí být zapojena jako 3-vodičová soustava typu TN-S.
3. Po provedení výkopu pro kabel **uvést do původního stavu** společné cesty. Dojde-li při instalaci připojení nebo souvisejících pracích k jakémukoliv poškození majetku, opravu či odpovídající náhradu musí neprodleně zajistit žadatel o připojení na své náklady.
4. **Po instalaci předložit revizní zprávu** (pověřeným revizním technikem) na připojení i instalaci v chatce.

Za výbor ZO: Zdeněk Stýblo, předseda, v.r.

V Praze, 22. 5. 2019